

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 228-53-71 E-mail: oogpn_ugpn@mail.ru)

ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 84

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Ильинская средняя общеобразовательная школа (МАОУ Ильинская СОШ ИНН 6605006552, ОГРН 1026600706153)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора Артюхина Игоря Станиславовича.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. № 84 от «07» мая 2019 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

"21" мая 2019 г. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена внеплановая, выездная проверка Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковником внутренней службы Поликарповым А.А. на объекте защиты: территории, здания и помещений МАОУ Ильинская СОШ, расположенного по адресу: 623512, Свердловская область, Богдановичский район, с.Ильинское, ул. Ленина, д.22б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ Ильинская СОШ Артюхиным И.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери в лестничные клетки и в поэтажных коридорах этажей выполнены без	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СНиП 21-01-	01.08.19 г.	

	уплотнений в притворах.	97* п. 6.18. Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
--	-------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы Поликарпов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» мая 2019 г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«21» мая 2019 г.

Директор МАОУ Ильинская СОШ
Артюхин И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Артюхин Игорь Станиславович

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022